

ばい煙測定結果

項目	単位	基準値	4月12日	5月12日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月5日	2月2日	3月2日	年度平均	
ばいじん (O ₂ 換算値)	g/m ³ N	0.02	0.002	0.002	<0.003	0.005	0.004	<0.002	<0.002	<0.003	<0.003	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	
硫黄酸化物 (濃度)	ppm		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
塩化水素 (O ₂ 換算値)	ppm	430	20	4	<2	13	17	18	14	9	3	<1	3	7	9	
窒素酸化物 (O ₂ 換算値)	ppm	250	64	85	71	80	81	82	73	81	77	94	100	110	83	
水銀 (O ₂ 換算値)	μg/m ³ N	50	0.33	0.24	*	*	*	*	0.11	0.14	*	*	*	*	0.21	
ガ ス 組 成	CO ₂	%		8.8	9.7	7.6	8.5	9.0	9.5	9.2	7.3	8.0	9.4	9.0	10.3	8.9
	O ₂	%		11.8	10.8	12.6	12.0	11.4	10.9	11.5	13.1	12.5	11.5	11.5	10.3	11.7
	CO	%		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N ₂	%		79.4	79.5	79.8	79.5	79.6	79.6	79.3	79.6	79.5	79.1	79.5	79.4	79.5
水分量	%		28.6	27.8	18.7	24.3	37.6	34.6	31.6	21.2	28.4	36.0	29.9	33.5	29.4	
排ガス温度	℃		167	164	166	164	156	170	162	157	159	170	162	168	164	
排ガス流速	m/s		23.2	21.0	22.2	19.4	20.8	19.1	19.5	23.5	24.2	23.7	23.8	22.7	21.9	
排ガス量 (湿)	m ³ /h		25,000	23,000	24,000	21,000	23,000	20,000	21,000	26,000	27,000	26,000	26,000	24,000	24,000	
排ガス量 (乾)	m ³ /h		18,000	17,000	19,000	16,000	14,000	13,000	15,000	21,000	19,000	16,000	18,000	16,000	17,000	
測定炉			A炉	B炉	A炉	A炉	B炉	B炉	B炉	A炉	A炉	B炉	A炉	B炉		