令和5年度
周辺地下水水質測定結果
［隣接工場井戸水］

項目	単位	基準値	4月19日	5月9日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月11日	11月2日	12月7日	1月16日	2月1日	3月7日
水温	℃		19.0	18.5	19.5	18.5	20.0	20.2	19.5	18.5	18.0	16.0	17.9	17.2
塩化物イオン	mg/l		13	10	9	9	13	14	11	9	12	12	13	12
電気伝導率	mS/m		29	28	26	28	33	30	29	29	26	29	27	26
過マンガン酸カリウム消費量	mg/l		－	－	<1.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム	mg/l	0.003	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化合物	mg/l	不検出	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	mg/l	0.01	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	mg/l	0.05	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素及びその化合物	mg/l	0.01	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	0.0005	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルキル水銀化合物	mg/l	不検出	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	不検出	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	mg/l	0.02	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/l	0.002	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	mg/l	0.01	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	mg/l	0.006	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	mg/l	0.003	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	mg/l	0.02	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	mg/l	0.01	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	mg/l	0.01	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素及びその化合物	mg/l		－	－	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素及びその化合物	mg/l		－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	mg/l		－	－	3.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アンモニア性窒素	mg/l		－	－	<0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1, 4-ジオキサン	mg/l	0.05	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン	mg/l	0.002	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和5年度
周辺地下水水質測定結果
［最終処分場放流水希釈用井戸水］

項目	単位	基準値	4月19日	5月9日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月11日	11月2日	12月7日	1月16日	2月1日	3月7日
水温	℃		19.0	18.5	18.0	22.0	17.8	18.0	20.2	19.0	17.5	17.0	17.0	17.0
塩化物イオン	mg/l		14	10	11	10	14	14	9	9	14	13	11	13
電気伝導率	mS/m		27	29	26	28	25	29	28	22	28	26	27	25
過マンガン酸カリウム消費量	mg/l		－	－	<1.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム	mg/l	0.003	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアン化合物	mg/l	不検出	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	mg/l	0.01	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム化合物	mg/l	0.05	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素及びその化合物	mg/l	0.01	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	0.0005	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルキル水銀化合物	mg/l	不検出	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	不検出	－	－	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	mg/l	0.02	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/l	0.002	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	mg/l	0.01	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	－	－	0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	mg/l	0.006	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	mg/l	0.003	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	mg/l	0.02	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	mg/l	0.01	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	mg/l	0.01	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素及びその化合物	mg/l		－	－	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素及びその化合物	mg/l		－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	mg/l		－	－	1.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アンモニア性窒素	mg/l		－	－	<0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1, 4-ジオキサン	mg/l	0.05	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン	mg/l	0.002	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－