

令和6年度
溶出試験及び熱灼減量測定結果

項目		単位	基準値	4月25日	5月8日	6月6日	7月4日	8月8日	9月5日	10月3日	11月1日				
土壌溶出試験（北側） （南側）	塩化物イオン	mg/l		0.6	－	1.8	－	1.0	－	0.6	－				
	塩化物イオン	mg/l		0.7	－	0.4	－	0.8	－	1.1	－				
不燃物の熱灼減量		%	1	<0.1	<0.1	<0.1	0.7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
固化灰の熱灼減量		%		－	－	－	－	－	－	－	－				

項目		単位	基準値	
固化灰溶出試験	全水銀	mg/l	0.005	
	カドミウム	mg/l	0.09	
	鉛	mg/l	0.3	
	砒素	mg/l	0.3	
	有機リン	mg/l	1.0	
	シアン	mg/l	1.0	
	六価クロム	mg/l	1.5	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003	
	アルキル水銀	mg/l	不検出	
	セレン	mg/l	0.3	
	水素イオン濃度			