

令和7年度
ばい煙測定結果

項目	単位	基準値	4月22日	5月8日	6月5日	7月9日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月6日	2月5日	3月5日	年度平均	
ばいじん(O ₂ 換算値)	g/m ³ N	0.02	0.005	0.004	<0.003	<0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	
硫黄酸化物(濃度)	ppm		<1	<1	<1	1	1	3	6	<1	<1	<1	<1	<1	2	
塩化水素(O ₂ 換算値)	ppm	430	6	22	18	22	26	10	15	8	1	3	20	5	13	
窒素酸化物(O ₂ 換算値)	ppm	250	140	73	140	94	150	110	130	110	110	100	92	76	110	
水銀(O ₂ 換算値)	μg/m ³ N	50	0.28	0.34	*	*	*	*	0.11	0.86	*	*	*	*	0.40	
ガ ス 組 成	CO ₂	%		8.0	8.5	8.0	8.0	9.3	9.2	8.0	8.2	7.1	7.5	8.0	8.0	8.2
	O ₂	%		12.5	12.0	12.5	12.5	11.0	11.4	11.8	12.0	13.2	12.6	12.8	12.5	12.2
	CO	%		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N ₂	%		79.5	79.5	79.5	79.5	79.7	79.4	80.2	79.8	79.7	79.9	79.2	79.5	79.6
水分量	%		26.2	23.0	29.6	27.8	22.8	33.8	30.4	31.1	21.2	24.0	22.1	23.2	26.3	
排ガス温度	℃		164	172	170	171	167	168	170	170	160	165	168	163	167	
排ガス流速	m/s		19.4	23.2	21.3	20.5	19.7	23.6	23.2	22.1	17.7	22.0	22.3	21.0	21.3	
排ガス量(湿)	m ³ N/h		21,000	25,000	23,000	22,000	21,000	26,000	25,000	24,000	20,000	24,000	24,000	23,000	23,000	
排ガス量(乾)	m ³ N/h		16,000	19,000	16,000	16,000	16,000	17,000	18,000	16,000	15,000	18,000	19,000	18,000	17,000	
測定炉			B炉	A炉	B炉	A炉	B炉	A炉	A炉	B炉	B炉	A炉	B炉	A炉		